

Nr. ISU Gorj: 4332476 /11.09.2024 Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 7595 /11.09.2024
 GNM-CJ Gorj: 5 /11.09.2024

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO
 Nr. din Registrul unic de control: 16/11.09.2024

Denumirea obiectivului:	SC Artego SA	
Date de identificare ale unității inspectate:	CUI RO2157428 J18/1120/1991	
Încadrare conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare	Nivel inferior	
Data efectuării inspecției:	10-11.09.2024	
Participanți:	Cms. Cornea Simona – GNM-SCJ Gorj Cms. Popescu Alin – GNM-SCJ Gorj	
	Lt.col. Dovlete Gabriel – ISU Gorj	
Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
- Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase; - verificare capacitatea de stocare în vederea reîncadrării obiectivului ca urmare a dezafectării depozitului	- Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase	- Considerare și evaluare pericole/riscuri; - Coeficienții de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament.

Documentele luate în considerare:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Notificări.

		Da	Nu
Documente	Verificare în teren		
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	X	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	X	
Notificarea activității	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	X	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	X	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	X	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru		X

	aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?		
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?	X	
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?	X	
	Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	X	
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	X	
	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	X	
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	X	
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	X	

Sistemul de management al securității* conform Legii nr. 59/2016		Respectă cerințele ghidurilor/practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranței/securității	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?	X		
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?	X		
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?	X		
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?	X		
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Identificarea și evaluarea	Este implementat un sistem pentru	X		

riscurilor	identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?			
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?	X		
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?	X		
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență	X		
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?	X		
	Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?	X		
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere?	X		
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/procedurilor/materialelor/contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?	X		
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?	X		

	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?	X		
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?	X		
	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?	X		
	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Monitorizarea performanței	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?	X		
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?	X		
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?	X		
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?	X		
	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?	X		
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranței?	X		
	Sunt stabilite criteriile de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?	X		
	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și	X		

	persoane responsabile?			
Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?	X		
* Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic.				
Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate	
Accesul pe amplasament	X			
Sistemele de avertizare/alarmare	X			
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	X			
Echipamentele și instalațiile de protecție	X			
Echipamentele și instalațiile de intervenție	X			
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	X			

Sumarul constatărilor inspecției:

În cursul inspecției au fost verificate: depozitul de păcură, rezervor suprateran de motorină de 9 tone, rezervor ulei de proces, depozitul de materii prime pulverulente, magazia de chimicale, depozitul de plastifianți, fiind făcute următoarele constatări:

Rezervoarele de păcură, de motorină și cel de ulei de proces nu sunt inscripționate cu pictograme și marcaje de securitate conform fișelor cu datele de securitate.

Fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de operatorul economic pentru ulei de proces nu este întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2020/878 de modificare a Anexei nr. 2 din Regulamentul CE 1907/2006.

Depozitarea substanțelor se face în încăperi ventilate cu căi de acces libere și păstrate în condiții de siguranță.

Instalațiile de limitare și stingere a incendiilor cu apă (hidranți exteriori) nu sunt inscripționate cu data ultimei verificări efectuate, respectiv scadența acestora.

La data controlului, pe amplasamentul verificat sunt prezente substante si preparate periculoase cu următoarele capacități de stocare:

Substanța periculoasă	Capacitate de stocare (tone)
Accelerator CBS	5,2
Santoflex IPPD	7,5
Renogram Resorcin 80	0,075
Cohedur	0
Oxid de zinc	20
Toluen	1,6
Acetate de etil	0,2
Pacura	10
Motorina	5,5
Hidrat de hidrazina	0
Accelerator M(MBT)	0,975
Accelerator DM(MBTS)	1
Accelerator DPG	0,3
Accelerator DTDM	0,4
Accelerator ZDEC	0,5
TMTD	0,2
Parafina clorurata	0,252
Octoat de Cobalt 10%	9,2
Chemosil 211	0,023
Chemosil 225	0,075
Chemosil 411	0,05
Trioxid de stibiu	3,3

Operatorul funcționează în baza autorizației de mediu nr. 72/30.06.2020, revizuită la 15.09.2023 însoțită de Decizia nr. 247/29/05.2024 emisă de APM Gorj conform căreia se aplică viza anulă pentru perioada 30.06.2024-29.06.2025.

Analiza măsurilor stabilite anterior :

Măsura 1. Revizuirea Politicii de prevenire a accidentelor majore în urma reîncadrării obiectivului (nivel inferior)

Stadiul realizării: măsură realizată



Măsura 2. Autorizarea personalului care verifică instalațiile de hidranți interiori și exteriori sau încheierea unui contract cu o firmă autorizată de IGSU în vederea efectuării lucrărilor de întreținere și verificare a acestor instalații;

Stadiul realizării: măsură realizată. A fost obținută Autorizația Seria B, Nr. 3060 din 21.09.2023 emisă de CNSIPC pentru efectuarea lucrărilor de Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră. Prin aceasta a fost autorizată societatea Artego SA ca persoană juridică, iar ca personal de specialitate la momentul efectuării inspecției este numitul Pîlcă Cătălin.

Măsura 3. Notificarea autorităților competente cu privire la realizarea măsurilor stabilite prin Raportul de inspecție.

Stadiul realizării: măsură realizată

Sanțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sanțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
-	-	-	-	-	-	

Măsuri stabilite și termene de realizare:

1. Inscuționarea rezervoarelor de păcură, de motorină și cel de ulei de proces cu pictogramele și marcajele de securitate conform fișelor cu datele de securitate.

Termen: 30.09.2024

Răspunde: Titularul de activitate

2. Solicitarea la furnizorul uleiului de proces a fișei cu date de securitate întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2020/878 de modificare a Anexei nr. 2 din Regulamentul CE 1907/2006.

Termen: 28.09.2024

Răspunde: Titularul de activitate

3. Verificarea și aplicarea etichetelor pe instalațiile de hidranți interiori și exteriori de incendiu.

Termen: 30.10.2024

Răspunde: Titularul de activitate

4. Notificarea autorităților competente cu privire la realizarea măsurilor stabilite prin prezentul Raport de inspecție.

Termen: 04.11.2024

Răspunde: Titularul de activitate

Însoșirea măsurilor stabilite:

Semnătura și ștampila unității controlate

Titular de activitate SC Artego SA

Director General
Ing. David Viorel
Șef Birou Mediu
Ing. Vilceanu Mirela



Semnăturile autorităților competente participante la control:

Cms. Cornea Simona – GNM-SCJ Gorj

Cms. Popescu Alin – GNM-SCJ Gorj

Lt.col. Dovlete Gabriel – ISU Gorj

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Gorj, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Lt. col. Dumitru Petrescu" al județului Gorj și un exemplar pentru titularul activității inspectate.

